



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ:ನಂ:ಲೋಇ:ಉವಿ:ಬೆಂದ:2024-25/
556

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ 1 ಲೋ.ಇ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಿನಾಂಕ: 22/11/2024

ರವರಿಗೆ,

Principal
Edify School Bengaluru
(A Unit of VVN Trust)
Sy no.226/227,Somanahalli,
Kanakapura Main Road
Bangalore-560082

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, Sy No.226/227,Somanahalli,Kanakapura Main Road ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿರುವ **Edify School**, (A Unit of VVN Trust) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 07-05-2022
2. ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರವರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:10-08-2023
3. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:1077/2022-23 ದಿನಾಂಕ:29-03-2023
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಲೋಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:6452/2022-23 ದಿನಾಂಕ:10-04-2023
5.Principal, Edify School Bengaluru ರವರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:06-11-2024

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, Sy No.226/227,Somanahalli,Kanakapura Main Road ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿರುವ **Edify School**, (A Unit of VVN Trust) ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (2) ರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರ ಈ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ(5)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ Bangalore University, Department of Civil Engineering, UVCE, Jnanabharathi Campus, Bangalore-560056 (Nishion Infrastructure) ಸುರಕ್ಷತೆ



Principal
Edify School Bengaluru
(A Unit of VVN Trust)
226/227, Somanahalli, Kanakapura Main Road,
Bangalore - 560 082.

For VASAVI VIDYANIKETHAN TRUST
Secretary General

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನಕ್ಷೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.


| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಅನುಮೋದಿತ ನಕ್ಷೆ | ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ |
|----------|---|---|
| 1. | Ground, 1 st Floor & 2 nd | a. Class Rooms -29 b. Other Rooms-49 |

ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಮೊತ್ತ ರೂ.5,000/- (ರೂ.ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, Sy No.226/227,Somanahalli,Kanakapura Main Road ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿರುವ **Edify School** , (A Unit of VVN Trust)ಶಾಲೆ ರವರು SBI Bank ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:876150 ದಿನಾಂಕ:22-11-2024 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-11-2024 ರಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ NDT ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Nishicon Infrastructures Bangalore ರವರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ Dampness ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ Cracks ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು Ground, 1st Floor & 2nd Floor ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ **Structurally Stable** ಇದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

“Fire Safety Certificate” ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,




ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ನಂ 1 ಲೋಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

For VASAVI VIDYANIKETHAN TRUST


Secretary General




Principal
Edify School Bengaluru
(A Unit of VVN Trust)
226/227, Somanahalli, Kanakapura Main Road,
Bangalore - 560 082.